

Prefeitura Municipal de São Jose dos Quatro Marcos

Estado de Mato Grosso

Obra: Recuperação de estradas Vicinais

Local: Zona rural

ANEXO I LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO <u>EXECUTIVO DE</u> <u>ACESSIBILIDADE</u>	PELO CONVENIENTE NO <u>LAUDO DE</u> <u>CONFORMIDADE</u>	
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.1
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.3.b)
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.3.b)
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.3.a)
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.1 6.12.3.c)
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.3.b)
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.2.8.2.3
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.3.b)

	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR 16537 - 7.8.1
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.6.2
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.3.2
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.4
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.7
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.7.3 6.12.7.3.4
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.7.3
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.7.3
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito		N	NÃO SE APLICA				6.12.7.3.1

		carroçável em calçadas novas ou reformadas?			NESTE CASO				
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.12.7.3.5
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.2.2.3
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.6.4.3 8.2.2.1
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.13.1
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.5
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.4
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.1
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.1
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.1
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.5
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.3

	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.7
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.2
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.2
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.4
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de sbalizamento?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.5
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.2.1
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.4
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.4.1
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.3.2

41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.4.2
42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.1
43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313 - Tabela 1
44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313 - Tabela 1
45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR 16537 - 6.9.1
47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.1
48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		N	NÃO SE APLICA				5.4.5.2

					NESTE CASO				
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.2.4
		55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			Lei 13.146/2015
		56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			Lei 13.146/2015
		57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.14.1.2
		58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.14.1.2
		59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			Lei 10.741/2003
		60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			Lei 10.741/2003
		61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.14
		62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			5.5.2.3 6.14
ACESSO		63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.1.1
		64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.1.1
		65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO			6.2.1; 6.1.1.1

	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.2.5
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.2.8
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				Anexo B B.4
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.3
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.3.2
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.3.4.1
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.1 6.1.1.2 6.3.4.1
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.3.5
CORREDORES CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.1
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.1
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.1
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.1

	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.1.2
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.1.2
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.1
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.2.8.1
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.2.8.1
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.4.4
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.5.1
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.5
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.3
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.3 6.9.5
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.2.1
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em		N	NÃO SE APLICA				6.9.2.1; 4.6.5

		ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?			NESTE CASO				
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.4
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.9.4.1
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2 6.6.4
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.7 6.8.8
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.4; 6.8.3
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.1
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.1
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.2.1
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.2
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.2
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.8.4

	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.5.1.3
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.4
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.3.1
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.3.2
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.4.2
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.1
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.1; 6.10.4.4
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.10.1
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		N	NÃO SE APLICA				ABNT NBR NM 313

					NESTE CASO				
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				ABNT NBR NM 313
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.5.2
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.2
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.2; 6.11.2.3
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta		N	NÃO SE APLICA				5.4.1

		(1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			NESTE CASO				
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.1
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.6
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.3
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.3
GERAL GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.4.3
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.3.2 6.3.4
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.4.3
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.5.a)
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.6.4.1
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				4.6.9
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4

	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.5.f)
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.1
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.1
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.5
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.7.2.1
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.7.2.1
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.7.2.2 Figuras 103 e 104
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.7.3.1
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.7.2.3.3

	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.7.3.2
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.5.d) Figura 98
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.10.3
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.8.1 Figuras 113 e 114
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.8.2
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.10.4
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.10.4.3
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.10.4.3
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.10.4.3
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.5. m) Figura 14

	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.11.1
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.11.1
	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.11.2
	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.11.2
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.11.3 7.11.4
BOXE DE CHUVEIRO BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.1.2
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.1.1
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.2 Figura 126
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.3 Figura 126.b)
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.3 Figura 126.a)
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.4
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.13.2 Figuras 127 e 128
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?		N	NÃO SE APLICA				7.13.2.1

					NESTE CASO				
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.13.2.3
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.13.2.4 Figura 129
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.3.1
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.4.2
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.12.4
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.4.5
	177	Há sinalização de emergência?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.4.2.2
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.6.4.1
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				4.6.9
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.4.1
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4

	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.1
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.1
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.1; 10.11.1
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.5.f) Figura 84
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.1
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.2
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.2 Figura 131
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.3

	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.3
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.3 4.6.2 Figura 14
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.3
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.5
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				7.14.5
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				4.3.3 8.1
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.9.1
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				10.19
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				4.7
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				4.3.3

	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.9.3
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				4.3
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.3.1.3
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.3.1.4
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.2.1.2
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.2.1.3 5.2.7
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.3.2
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.3.1 8.1
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.4.2
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.4.2
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.4.2

VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.8.3
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.2.1.1
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.2.1.2
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.2.1.2
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.2.1.4
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.2.3.4
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.2.1.5 9.2.3.5
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.3.2.2
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.4.3.2
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.4.3.4
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em		N	NÃO SE APLICA				9.4.3.5

		relação à face frontal externa do equipamento?			NESTE CASO				
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				9.4.3.8
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				5.1.3
BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.5.1.2
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.5.1.3
	229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.5.1.3
	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.5.2
	231	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.5.2
	232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?		N	NÃO SE APLICA NESTE CASO				8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Robson Darcio Sousa
Engº. Civil
CREA 1202639160

Robson Darcio Sousa

Engº Civil Crea: 120.263.916-0