

Av. Arapongas, 61, Qd 11, Res. Maria de Lourdes														
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº 002/2020				
								Furo SP F2	Cota 0,00	30 cm finais ----- 30 cm iniciais				
SPT - Standart Penetration Test								Camadas - Classificação dos solos						
	TC							Argilo-arenoso, cor vermelho						
				5	6		2,10	Arenoso, cor cinza-esverdeado						
				3	3									
		-5		3	4									
				5	6									
				7	9									
				12	15									
				16	20									
	CA	-10		49	30		10,25							
				50	30									LIMITE DE SONDAAGEM
			50	30										
	-15													
	-20													
	-25													
	-30													
	-35													

Profundidade nível d'agua		Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	m 26/02/2020	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início 26/02/2020	
Final	2,30 m 27/02/2020	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término 27/02/2020	
Obs: 0							

Sondador	0	Geologa	Jeanne Martins Nascimento	04/03/2020 Folha	6
----------	---	---------	---------------------------	------------------	---