

Relatório de Sondagem

Nº 002/2020

Furo SP F1 Cota 0,00

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

30 cm finais
30 cm iniciais

0 10 20 30 40 50

Argilo-arenoso, cor marrom

Argilo-arenoso, cor cinza

IMPENETRÁVEL A PERCURSSÃO

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)
TC	CA	-5		4	7		2,15
				6	10		4,08
				11	13		
				30			
		-10					
		-15					
		-20					
		-25					
		-30					
		-35					

Profundidade nível d'agua				Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	m	24/02/2020		Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início	24/02/2020
Final	3,04 m	25/02/2020		Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término	25/02/2020
Obs: 0									
Sondador	0			Geologa	Jeanne Martins Nascimento			29/02/2020 Folha	1