

Relatório de Sondagem

Nº 002/2020

Furo SP F2 Cota 0,00

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

30 cm finais
30 cm iniciais

0 10 20 30 40 50

Argilo-arenoso, cor vermelho

Arenoso, cor cinza

LIMITE DE SONDAÇÃO

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	
	TC						1,50	
				5	5			
				5	6			
		-5		10	10			
				28	23			
				9	10			
				11	13			
				13	16			
	CA	-10		14	15		10,45	
				16	20			
				24	26			
		-15						
		-20						
		-25						
		-30						
		-35						

Profundidade nível d'água			Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	m	25/02/2020	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início	25/02/2020
Final	3,05 m	26/02/2020	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término	26/02/2020

Obs: 0

Sondador	0	Geologa	Jeanne Martins Nascimento	29/02/2020 Folha	4
----------	---	---------	---------------------------	------------------	---